



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0591/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Klimatyzatory SEVRA, grupy LCAC: Typ Multi; jednostki wewnętrzne
przyścielkowo-sufitowe: SEV-09MF, SEV-12MF, SEV-18MF

Zawierający / containing: ABS, aluminium, mosiądz i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych, w tym obiektach służby zdrowia i branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi.

Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD
315191 NINGBO, YINZHOU DISTRICT
NO. 1166 NORTH MINGGUANG Rd. JIANGSHAN TOWN, CHINY

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WIENKRA Sp. z o. o.
30-698 Kraków
ul. Chałubińskiego 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 11th December 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z mp. M. Jemsthe

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH